

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**
(МИ ВлГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.06.2020

г.Муром

№ 38-23

О введении в действие
Инструкции «О мерах пожарной безопасности
на территории, в жилых домиках, зданиях и сооружениях
базы отдыха Буревестник»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие и утвердить Инструкцию «О мерах пожарной безопасности на территории, в жилых домиках, зданиях и сооружениях базы отдыха Буревестник» (Приложение № 1).

2. Начальнику лагеря ознакомить сотрудников базы отдыха с Инструкцией под роспись, обеспечить исполнение её требований, использовать при проведении инструктажей работников, отдыхающих и руководствоваться ею в дальнейшей работе.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя службы охраны труда СнарOVA Дмитрия Евгеньевича и заместителя директора по административно-хозяйственной работе Скворцова Константина Вячеславовича.

4. Отделу информации и документооборота довести распоряжение до сведения заместителя директора по административно-хозяйственной работе, начальника хозяйственного отдела, начальника отдела по воспитательной работе, начальника лагеря, начальника службы охраны объекта, начальника отдела ГО и ЧС, руководителя службы охраны труда.

Директор института, профессор

А. Л. Жизняков

Проект распоряжения вносит служба охраны труда

Визируют: первый заместитель директора
зам.директора по АХР
начальник ЮО
председатель ППО РиС
руководитель СОТ

Е. С. Смирнов
К. В. Скворцов
И. Н. Гуреева
О. Е. Фомина
Д. Е. СнарОВ

Приложение № 1
к распоряжению № 38-д3 от 17.06 . 2022 года



СОГЛАСОВАНО

Председатель Первичной профсоюзной
организации работников и студентов
О. Е. Фомина
2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МИ ВлГУ
А. Л. Жизняков
2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности на территории, в жилыхдомиках,
зданиях и сооружениях базы отдыха «Буревестник».**

Введение

Настоящая инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в РФ и устанавливает требования пожарной безопасности на базе отдыха «Буревестник» и является обязательной для исполнения всеми работниками и отдыхающими.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

Общие требования

1. Ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возлагается на коменданта базы отдыха.

2. Ответственность за проведение противопожарных инструктажей обслуживающего персонала, отдыхающих и лиц, посещающих лагерь, регистрацию проведённых инструктажей в Журнале учёта противопожарных инструктажей отдыхающих на базе отдыха «Буревестник» (Приложение № 1), а также по проведению практических тренировок по эвакуации работников и отдыхающих (в том числе и в ночное время) возлагается на начальника лагеря «Буревестник».

3. Работники, ответственные за пожарную безопасность, должны обеспечивать своевременное выполнение требований правил и норм пожарной безопасности, предписаний и иных законных требований управления комплексной безопасности и сотрудников государственных органов надзорной деятельности.

Они обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима;
- следить за содержанием путей эвакуации и эвакуационных (аварийных) выходов;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;
- обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения, систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного водопровода) и связи;

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на территории турбазы несут каждый работник и каждый отдыхающий.

Все работники и отдыхающие на турбазе обязаны:

- чётко знать пожарную опасность помещений и домиков в целом;
- строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности;
- не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.

5. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей инструкции несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования по предупреждению пожара

1. Территория турбазы должна быть огорожена, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п..

2. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

3. Дороги, подъезды и проходы к домикам, подступы к пожарному инвентарю должны всегда быть свободными, содержаться в исправном состоянии.

4. Не разрешается курение на территории, в жилых домиках, в помещениях складов и в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостях (ЛВЖ) и горючих жидкостях (ГЖ).

5. Разведение костров, сжигание отходов и мусора, тары разрешается в пределах установленными нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов, тары, мусора и т.п. должно производиться в специально отведенных для этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала.

6. Территория базы отдыха должна иметь наружное освещение.

7. База отдыха должна быть обеспечена исправленной телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

8. В жилых домиках не разрешается устраивать различного рода мастерские и складские помещения, хранить ЛВЖ и горючих жидкостей ГЖ..

9. Жилые домики, помещения, здания базы отдыха должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

10. Все прибывающие на отдых должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности под роспись.

11. При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

12. Место, специально отведенное для курения на прилегающей территории, обозначено знаком. Курение в местах, не обозначенных знаками, запрещается.

Средства пожаротушения

Для тушения возможных пожаров, загораний на базе отдыха имеются средства пожаротушения (огнетушители ОП-4, внутренние пожарные краны) и установлены пожарные щиты.

1. Огнетушитель порошковый. Порошковым огнетушителем применяется для тушения очага возгорания любого класса: А – пожары твердых горючих веществ, В – пожары горючих жидкостей, С – пожары горючих газов, Е – пожары электрооборудования.

Принцип действия порошкового огнетушителя: при нажатии на рычаг пускового устройства срабатывает газогенератор, установленный в огнетушителе, который начинает выделять рабочий газ. Под действием энергии сжатого газа происходит выброс огнетушащего порошка (пищевой соды). Попадая на очаг пожара огнетушащий порошок, под действием высокой температуры, выделяет углекислый газ, который изолирует очаг горения от поступления кислорода и горение прекращается.

Способ применения порошкового огнетушителя следующий:

- 1) Взять огнетушитель;
- 2) Подбежать к месту возгорания;
- 3) Сорвать пломбу;
- 4) Выдернуть чеку;
- 5) Поднять рукоятку от корпуса (для огнетушителей с рычагом на раструбе);
- 6) Направить раструб на место возгорания;
- 7) Нажать на рычаг на корпусе (для огнетушителей с рычагом на раструбе – нажать на рычаг на раструбе).

Масса порошковых огнетушителей и продолжительность тушения зависит от объема

огнетушащего вещества (для ОП-4: масса огнетушащего вещества - 4 кг, длина струи - не менее 3 м, продолжительность тушения - до 10 сек.).

Порошковые огнетушители бывают с индикатором давления - манометром. Зеленая зона на манометре – давление в норме, желтая зона – давление выше нормы, красная зона – давление ниже нормы.

2. Внутренний противопожарный водопровод. Для приведения противопожарного водопровода в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- 1) первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- 2) второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- 3) первый работник открывает пожарный кран;
- 4) второй работник работает стволом на тушении пожара.

Запрещается тушить электроустановки с помощью противопожарного водопровода.

Требования по действиям на случай пожара.

1. В случае возникновения пожара (в том числе в ночное время) действия работников базы отдыха и привлекаемых к тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуации и спасение.

2. Каждый работник базы отдыха и отдыхающие, обнаружившие пожар или его признаки (задымление, запах горения и т.п.) **обязаны:**

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из домиков в безопасное место;
- известить о пожаре по телефонам руководство института;
- принять меры по тушению пожара имеющимися на турбазе средствами;
- организовать встречу пожарных подразделений;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара об особенностях территории, домиков, сооружениях.

Обязанности работников института при эвакуации.

1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

2. При проведении эвакуации (в том числе в ночное время) работники базы отдыха **обязаны:**

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять без присмотра отдыхающих с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию следует начинать из домика (помещения), в котором возник пожар, и смежных с ним домиков (помещений), которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все домики (помещения), чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, а особенно детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения отдыхающих в помещение, где возник пожар;
- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- покидая домик или помещение, следует закрывать за собой все окна и двери.

Руководитель службы охраны труда



Д. Е. Снарлов

ЖУРНАЛ №
Учёта противопожарных инструктажей отдыхающих на базе отдыха «Буревестник»

Начат _____ 20__ г.
Окончен _____ 20__ г.

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Вид проводимого инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой)	Причина проведения (для внепланового или целевого инструктажей ПБ)	Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего	Наименование локального акта в объеме требований которого проведен инструктаж (теоретическая и практическая часть)	Подпись	
						инструктирующего	инструктируемого
1	2	3	4	5	6	7	8